

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Eichenholzparkettelement mit bauseitiger Versiegelung
Artikelbezeichnung: Bona Traffic HD RAW
Abmessungen: Länge und Breite variabel,
Prüfkörper: 1000 x 500 x 14 [mm] (Eichenparkettelemente
1000 x 232 x 14 [mm], Deckbreite 215 mm)

Farbe: Eiche hell
Oberfläche: eben, feinrau strukturiert, geschliffen und werkseitig ver-
siegelt (Verbrauch: ca. 8-10 m²/Liter = 120-100 g/m²)

Bemerkung: herstellerseitige Verarbeitungsempfehlung:
1x Bona Grundierung (z.B. Bona Classic, Bona Intense)
2x Bona Traffic HD Raw

Hersteller/Lieferer: Bona AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö, Sweden

Auftraggeber: Bona AB
Jahnstraße 12
65549 Limburg/Lahn

Zeugnisnummer: 95892101.001

Prüfdatum: 29.11.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"


Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **7,0°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 09.12.2021
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

